РОСС RU.0001.510640

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г.Канске)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

на базе филиалов в г.Канске, г.Заозерном и Богучанском районе

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510640

(дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014)

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
663613, РОССИЯ, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4, стр.1, пом.1, пом.3

Тел. (391-61) 3-26-55, 3-34-04
Факс (391-61) 3-34-04

http://fbuz24.ru
kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
_____ Л.Е. Мельникова
06.07.2022 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 06.07.2022 № 1792-201

1. Наименование заявителя, адрес: Степановское муниципальное унитарное предприятие "КЕДР" (объект) 663660, Ирбейский р-н, Степановка п, Центральная ул, 18 А
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
   3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Степановское муниципальное унитарное предприятие "КЕДР" 663660, Ирбейский р-н, Степановка п, Центральная ул, 18 А
   3.2 Наименование объекта (адрес): Водонапорная башня №1, Красноярский край, Ирбейский р-н. п. Степановка, ул. Центральная д.11
   3.3 Наименование точки отбора: водонапорная башня №1
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 2 л
5. Условия отбора, доставки:
   Дата и время отбора пробы (образца): 28.06.2022 06:40
   Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 28.06.2022 09:45
   Отбор произвел (должность, ФИО): директор Захарченко Т.А
   При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
   Тара, упаковка: стерильная бутылка,ПЭТ
   Условия транспортировки: Автотранспорт
   Условия хранения: не применимо
   Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
   Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 28.06.2022 г
6. Дополнительные сведения: -

Основание для отбора: Договор № 160746/22 от 15.06.2022

Цель исследования, основание: Производственный контроль

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	09006031	С-АШ/18-04-2022/149392831	17.04.2024
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01	0900811	С-АШ/18-04-2022/149392830	17.04.2024

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 1792-201

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 10:00 28.06.2022

Дата начала исследования (испытания): 28.06.2022

Дата окончания исследования (испытания): 29.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общее микробное число	КОЕ/см^3	менее 1	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды"

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 10:00 28.06.2022

Дата начала исследования: 28.06.2022

Дата окончания исследования: 30.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Запах	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
2	Привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
3	Цветность	град.	4,7 ± 1,4	ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"
4	Мутность	мг/дм^3	0,98 ± 0,19	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 "Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину"
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,42 ± 0,08	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 "Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом"
6	Аммиак	мг/дм^3	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"
7	Нитраты	мг/дм^3	13,7 ± 2,1	ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"
8	Нитриты	мг/дм^3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ"
9	Сульфаты	мг/дм^3	10,1 ± 1,9	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов.

10	Хлориды	мг/дм^3	7,1 ± 1,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (Издание 2011 г.) "Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод меркуриметрическим методом"

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Заведующий - врач-эпидемиолог
Маленков Д.Ю.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее:
1 Результаты испытаний, приведённые в настоящем Протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Протокол испытаний не должен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руководителя ИЛЦ во избежание интерпретации частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 3 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен.